Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų

1 priedas

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO RODIKLIAI UŽ 2025 M.

Nr.	Rodiklis	Mato vienetas	Rodiklio reikšmė
1.	Pakelto požeminio vandens kiekis	tūks. m^3	1 916,0
2.	Pakelto paviršinio vandens kiekis	tūks. m^3	0,0
3.	Patiekto geriamojo vandens kiekis	tūks. m^3	1 878,0
4.	Geriamojo vandens ruošimo įrenginiai	vienetai	54
5.	Geriamojo vandens ruošimo įrenginių pajėgumas	m^3 per parą	9 561
6.	Gerinto vandens kiekis	m^3 per metus	1 457 300
		m^3 per mėnesį	121 442
		m^3 per parą	3 993
7.	Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis	km	419,0
8.	Geriamojo vandens gavybos įrenginių projektinis pajėgumas	m^3 per metus	7 451 000
		m^3 per mėnesį	620 917
		m^3 per parą	20 414
9.	Aptarnaujamų vartotojų ir abonentų skaičius	skaičius	16 922
10.	Vartotojams parduoto požeminio vandens kiekis	tūks. m^3 per metus	1 171,4
		tūks. m^3 per mėnesį	97,6
11.	Abonentams parduoto požeminio vandens kiekis	tūks. m^3 per metus	296,6
		tūks. m^3 per mėnesį	24,7
12.	Geriamojo vandens netektis	tūks. m^3 per metus	448
		tūks. m^3 per mėnesį	37,3
13.	Geriamojo vandens netektis	%	23,38
14.	Geriamojo vandens netektis	m^3/1km vamzdyno per mėnesį	89,1
15.	Geriamojo vandens netektis	m^3 abonentui ir vartotojui per mėnesį	2,3
16.	Naujų vartotojų skaičius per metus	skaičius per metus	430
17.	Naujų abonentų skaičius per metus	skaičius per metus	24
18.	Geriamojo vandens tiekimo tinklo plėtra	metrai per metus	11 100